АКТ № 42

проверки соблюдения нормативных требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемых услуг

Дата проведения проверки 18.03.2018

Место проведения проверки учреждения (организации) Государственное бюджетное учреждение

(наименование, адрес объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ) образовательное средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района

Сфера деятельности учреждения (организации): образование

Основание для пользования ОСИ (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Пушкинского района, Санкт-Петербурга

Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации тел/ф 466-63-82

Основание для проверки:

В соответствии с пунктом 2.3.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» в рамках деятельности Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга

Ф.И.О. руководителя учреждения (организации) Суетнова Александра Валентиновна

Ф.И.О., должность ответственного за обеспечение доступности ОСИ и предоставляемых услуг для МГН на объекте Лобанова Марина Валентиновна зам. директора по АХЧ

Приказ о назначении ответственного за обеспечение доступности ОСИ и предоставляемых услуг для МГН (дата, №) приказ директора от 07.09.2017 № 65-2-ОД

Наличие в должностной инструкции ответственного обязанности за обеспечение доступности ОСИ для МГН и предоставляемых услуг для инвалидов на объекте

нет

Наличие журнала инструктажа ответственного за обеспечение доступности ОСИ и предоставляемых услуг для МГН на объекте

есть

Наличие анкеты по определению доступности ОСИ для инвалидов и других МГН

Наличие паспорта доступности ОСИ для МГН

есть, не соответствует сведениям в анкете доступности ОСИ

Наличие информации о доступности ОСИ для МГН на сайте http://www.city4you.spb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

есть

Состояние доступности ОСИ для МГН на сайте http://www.city4you.spb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе для основных категорий (указывается: доступно, частично доступно, доступно условно, временно недоступно)

для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске

не доступно

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата

не доступно

для инвалидов с нарушением зрения

частично доступно

для инвалидов с нарушением слуха

частично доступно

для инвалидов с нарушением интеллекта

частично доступно

Наличие плана мероприятий по повышению показателей доступности ОСИ и предоставляемых услуг

не представлен

Наличие сайта (адрес) учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации на сайте о состоянии доступности ОСИ и доступности предоставляемых услуг (дата размещения), доступность сайта учреждения (организации) для слабовидящих/слепых

есть: shkola459.my1.ru

Наличие унифицированных технических средств информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающих визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги

информационная табличка с Ф.Т.Р. ответственного за доступность лица, контрастное выделение ступеней и дверей

Наличие разумного приспособления ОСИ (выделение на уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг):

для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске

нет

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
нет

для инвалидов с нарушением зрения
нет

для инвалидов с нарушением слуха
нет

для инвалидов с нарушением интеллекта
нет

Наличие акта, подтверждающего согласование с общественной организацией инвалидов Пушкинского района мер, принятых для обеспечения доступности ОСИ и предоставляемых услуг до проведения реконструкции или капитального ремонта:

для инвалидов, передвигающиеся на кресло-коляске
есть! требуется доработать оформление

для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
есть! требуется доработать оформление

для инвалидов с нарушением зрения
есть! требуется доработать оформление

для инвалидов с нарушением слуха
есть! требуется доработать оформление

для инвалидов с нарушением интеллекта
есть! требуется доработать оформление

Форма способа оказания услуг инвалидам (на объекте (в том числе с указанием наличия/ отсутствия специализированных мест стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов)/ в дистанционном режиме/ по месту жительства инвалида (на дому)
на объекте, на дому, дистанционно

Наличие имеющихся технических средств, соответствующих требованиям СП 59.13330.2016, утвержденного приказом Минстроя от 14.11.2016 № 798/пр. (экскалатор, адаптированный лифт, аппарель, пандус: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д., подъемная платформа, медиагид, система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения, система средств информации (информационные средства), обеспечивающих для МГН своевременное ориентирование в пространстве, способствующих безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о свойствах среды жизнедеятельности, тактильные средства информации, текстофон, или иных)
имеется утвержденный проект на реконструкцию фасада с установкой пандуса, ТСП нет

Журнал технического обслуживания технических средств, имеющихся на ОСИ
нет

Заключение о выполнении плана мероприятий по повышению показателей доступности ОСИ (что сделано на момент проверки) план не представлен

Выводы и предложения:
представить в срок до 25.04.2018 в ОСЗН администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга (СПб, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, кабинет 168, тел. 576-92-68, sdd@tupuch.go.spb.ru):
актуализированный паспорт доступности ОСИ в соответствии с анкетой доступности ОСИ,

план мероприятий по повышению показателей доступности ОСИ, должностные инструкции ответственных лиц за организацию доступности, доработанные меры, согласованные с общественной организацией инвалидов.

Акт составлен на 4 листах в 2 экземплярах и направлен в Комиссию по Координации деятельности и контролю в сфере формирования и контроля доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга

Члены комиссии:

1. Фомин Алексей Владимирович – член общественной организации инвалидов Пушкинского района Санкт-Петербурга и общественной инспекции инвалидов по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербурге _____
(подпись)

2. Соломатова Наталья Анатольевна - специалист по социальной работе ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Пушкинского района Санкт-Петербурга» _____
(подпись)

3. _____
(подпись)

4. Скряга Диана Дмитриевна - специалист отдела социальной защиты населения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга _____
(подпись)

Ознакомлен (-а):

зам. дир. школы № 459 Ловкина Л.В.
(должность официального представителя учреждения (организации)

_____ / _____ /
(подпись) *(Ф.И.О.)*

28.03.2018
дата ознакомления

Фотоприложение
к анкете от _ГБОУ школа №459 Пушкинского района Санкт- Петербурга по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

СПб п. Шушары Вересковская д 6 литер А

название, адрес объекта учреждения (организации)

№ п/п	№ п/п анкеты	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Фотография зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства	Примечание
1	2	3	4	5
1.Подходы к объекту, пути движения				
	1.1	Пути пешеходного движения		
	1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)		
	1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы		
	1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах		
2. Входной узел				
	2.1	Наружные лестницы		
	2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы		
	2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)		
	2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением		
	2.5	Подъемники мобильные		
	2.6	Входные площадки		
	2.7	Входные тамбуры		
	2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные		
		Прозрачные двери на входе в здание		
	2.9	Вестибюли общественных зданий		
3. Пути движения внутри здания				
	3.1	Коридоры, переходы в другие здания		
	3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров		
	3.3	Внутренние лестницы		
	3.4	Пандусы стационарные		
	3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)		
	3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением		
	3.7	Подъемники мобильные		
	3.8	Лифты		

	3.9	Эскалаторы		
	3.10	Пути эвакуации		
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов				
	4.1	Помещения, места приема МГН в административных зданиях		
	4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей		
	4..1.2	Коридоры, места ожидания		
	4.1.3	Помещения для приема посетителей		
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом				
	4.4.1	Зрительный зал		
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения				
	4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений		
	4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных		
	4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений		
	4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений		
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения				
	4.6.1	Входная зона		
	4.6.2	Коридоры		
	4.6.3	Травмпункт		
	4.6.4	Кабинеты врачей		
	4.6.5	Процедурные		
	4.6.6	Зал лечебных и грязевых ванн		
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях				
	4.8.1	Помещения		
5.Санитарно-гигиенические помещения				
	5.1	Кабина в общей уборной		
	5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)		
	5.3	Кабина душевая закрытая		
	5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами		
7. Автостоянки				
	7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания		
	7.2	Многоуровневые автостоянки		

Директор учреждения (организации) _____ **А.В. Суенкова**

(подпись)

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3303,4
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3
Кадастровый номер объекта	78: 15 10 6: 39
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подходы к объекту, пути движения**									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей **«К»**	м	3,5-3,7	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»**	м	нет	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **«С»**	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»**	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»**	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней **«О», «С»**	м	0,15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц **«О»**	м	3,70	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»**	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»**	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»**	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»**	м	0,10	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Уклон пандуса **«К»**	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями **«К»**	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2	**Входной узел** (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	3,70	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	0		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	1		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,10	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»**	м	нет	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;-**«К»**	соответствие	5.1*3,7		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»**	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»**	соответствие	4,08*3,28	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина в свету **»К»**	м	1,8	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов **«К», «С»**	м	0,010	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие				
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»**	наличие			п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»**	наличие				
3	**Пути движения внутри здания**									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина **«К»**	м	1,5-4,04	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,0014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности **«О», «К», «С», «Г», «У»**	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны									
		0	0	0	Ширина пандуса **«К»**	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса **«К»**	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»**	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»**	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
		0	0	0	**«К»**	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина кабины **«К»**	м		Не менее 1,7		
					Глубина кабины **«К»**	м		Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема **«К»**	м		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0.02 м, **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»**	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»**	наличие			п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»**	наличие			п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив	наличие			п. 5.2.20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					выхода из лифта на каждом этаже «С»					
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	**Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ**									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
		0	0	0						
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
		0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»**	м		От 0,9 до 1,2	п.7.5.12	
								для детей0,5		
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»**	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»**	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»**	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»**	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»**	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»**	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»**	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте **«К»**	м		0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 **«К»**	соответствие			п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»**	наличие				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»**	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»**	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства **«Г»**	наличие			п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
5	**Санитарно-гигиенические помещения** (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	1,4	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	нет	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	**нет**		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч.	м	**нет**	1,35	п.5.3.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					рельефных у дверей кабины на высоте: «С»					
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны									
		1	1	1	Кабина с открывание двери наружу «К», «О» , «С»	соответствие	да			
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О» , «С»	соответствие	нет		п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	0,9*1,4			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	нет			
					- ручным душем	наличие	нет		п. 5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С»,«О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0,9	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	1,4	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1.35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	2,0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	2,3	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	да		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п..5.3.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) ««К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	**Автостоянки**									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	20	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	10,2	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	20,7	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:	Зам.директора по АХЧ	Ловыгина Л.В.		«____»_____201_г.
382-87-58	Должность	ФИО	(подпись)	
телефон				«____»_____201_г.
Согласовано	Директор	Сухова Я.В.		
телефон	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)	